



2006000586R



检测  
CNAS L0690



正本

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No): 200810119

委托单位: 丽杰特性地材(苏州)有限公司

Applicant

样品名称: 石英塑胶片材地板

Sample Description

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials





2006000566R

# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

# 正本

第 1 页 共 2 页

中心编号: 200810119

样品名称	石英塑胶片材地板	检验类别	委托检验
委托单位	丽杰特性地材(苏州)有限公司	来样编号	/
生产单位	丽杰特性地材(苏州)有限公司	商 标	Knight 耐德
来样日期	2008年1月14日	型号规格	600×600 ×2(mm)
检验依据	GB18586-2001	产品类型	非发泡类 其他基材
检验项目	挥发物	生产日期 /批号	2007.9.5
检验结论	<p>所检样品挥发物检验结果符合国家强制性标准 GB18586—2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》规定的限量指标。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2008年1月22日 (测试检验章)</p>		
附注:			



批 准: - ? 审 核: 崔金华 主 检: ?

# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

正本

中心编号: 200810119

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发物(g/m <sup>2</sup> )	≤10	3.8	合格
(以下空白)				
备注:				

审核: 崔金华

主检: 李子

## 说 明

1. 本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。
2. 本报告无主检、审核、批准签字无效。
3. 本报告涂改、部分复印无效。
4. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
5. 委托检验仅对来样负责。

---

本中心联系方式：

地 址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

邮 编：100024

电 话：(010) 65728538 51167681

传 真：(010) 65715991

网 址：[www.cbmtc.com](http://www.cbmtc.com)

[www.chinabmnet.com](http://www.chinabmnet.com)

电子信箱：[cbmtc@cbmtc.com](mailto:cbmtc@cbmtc.com)

